



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Изолированная скоба С200 для наложения защитного заземления ЕКФ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Изолированная скоба С200 для наложения защитного заземления ЕКФ предназначена для подключения устройства замера напряжения, закорачивания или защитного заземления линии при проведении работ на ВЛИ. Устанавливается на токопроводящих и нулевых жилах СИП на весь срок службы линии. Рабочая часть изолирована защитным колпачком. Скоба устойчива к ультрафиолетовому и солнечному излучению, высоким и низким температурам, коррозии и агрессивным атмосферным воздействиям.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры	Значения
Артикул	с-200
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Погодостойкий полимер
Максимальный ток короткого замыкания, кА/с	4
Сечение проводника, мм ²	25
Масса, кг	0,067
Рабочее напряжение, кВ	до 1
Диапазон эксплуатационных температур, °С	от -60 до +50
Температура монтажа, °С	от -20 до +50
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается эксплуатация изделий с внешними механическими повреждениями. Монтаж и подключение скобы должны осуществляться с соблюдением требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Выполнение работ должно проходить с соблюдением требований безопасности в соответствии с ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177.

Соблюдения требований охраны окружающей среды выполняется в соответствии ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и РД-03-21-2007.

4 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Эксплуатацию и монтаж скобы необходимо проводить в соответствии с климатическими условиями, указанными в разделе 2 паспорта.

Скоба ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обратиться по месту приобретения.

Скоба устанавливается один раз на весь срок службы. Повторное использование запрещено!

Для монтажа скобы необходим осветительный прокалывающий зажим. (Не входит в комплект).

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

Скоба не подлежит утилизации с обычными бытовыми отходами!

Отработавшую свой ресурс и вышедшую из строя скобу следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия.

Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изолированной скобы С200 для наложения защитного заземления ЕКФ заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: не менее 40 лет.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изолированная скоба С200 для наложения защитного заземления ЕКФ признана годной к эксплуатации.

Дата производства: информация указана на упаковке изделия.

М. П.

Печать фирмы-продавца

ОТК 3

Штамп технического
контроля изготовителя

