

ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ типа ЛМ СКРЕПЫ типа СГ-20, СУ-20

Паспорт

3449-015-18461115-2008 ПС

1 Назначение и область применения

1.1 Лента бандажная типа ЛМ и скрепы типа СГ-20, СУ-20 торговой марки IEK™ предназначены для крепления кронштейнов и несущих элементов самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением до 1 кВ на опорах, зданиях и сооружениях.

1.2 По своим характеристикам изделия соответствуют требованиям ТУ 3449-007-18461115-2008.

1.3 Условия эксплуатации изделий:

– рабочий диапазон температур от -50 до $+60$ °С.

2 Основные технические параметры

2.1 ЛМ-50 – лента из нержавеющей стали, длина 50м, сечение $20 \times 0,7$ мм.

2.2 Лента выпускается на катушке. Масса ЛМ-50 – 5,6 кг

2.3 Для фиксации ленты на опорах и фасадах зданий используются скрепы:

– СГ-20 – скрепа из нержавеющей стали, служит для фиксации ленты. Масса – 0,010 кг;

– СУ-20 – скрепа-бугель усиленная из нержавеющей стали, служит для более прочной фиксации ленты, благодаря имеющимся зубьям. Масса – 0,018 кг.




Рисунок 1

2.4 Габаритные размеры скреп приведены на рисунке 1.

2.5 Пример монтажа ленты и скреп приведен на рисунке 2.

2.6 Комплект поставки приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество в групповой упаковке, шт.
ЛМ-50	1
СГ-20	100
СУ-20	100
Паспорт	1 экз. на транспортную упаковку

3 Условия транспортирования и хранения

3.1 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150.

3.2 Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.




Рисунок 2

3.3 Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50 до +60 °С и относительной влажности 75%, допускается хранение при относительной влажности до 100% при 25 °С.

4 Гарантийные обязательства

4.1 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

5 Свидетельство о приемке

5.1 Лента бандажная типа ЛМ _____

Скрепки типа _____ изготовлены в соответствии с ТУ 3449-007-18461115-2008 и признаны годными для эксплуатации.

Партия _____

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ штамп магазина

«ИЭК РОССИЯ»

117545, Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 4, строение 1

Тел.: 788-8845, 788-8846

Факс: 788-8847

www.iek.ru

«ИЭК УКРАИНА»

Украина, 08132,

Вишневое, ул. Киевская, 6В

т. +38 (044) 536-9900

www.iek.com.ua